

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.03621
(номер сертификата соответствия)

ТР 1380084
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ОАО «Теплант». Адрес: 443004, г. Самара, ул. Заводская, 5. ОГРН: 1026300898887.
(наименование и место-нахождение заявителя) Телефон 8(846)330-28-29, факс 8(846)377-45-68.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОАО «Теплант». Адрес: 443004, г. Самара, ул. Заводская, 5. ОГРН: 1026300898887. Телефон 8(846)330-28, факс 8(846)377-45-68.
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ конструкция из панелей трехслойных стеновых марки ПСБ, толщиной (80, 100, 120, 150, 170, 200, 220, 250) мм с плотностью утеплителя из минеральной ваты 90-110 кг/м³ и, толщиной (50, 60, 80) мм с плотностью утеплителя из минеральной ваты 110-145 кг/м³, облицованных металлическим листом, толщиной 0,5 - 0,7 мм, изготовленных по ТУ 5284-013-01395087-2001 с изм. 12. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94:

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)
для конструкций из панелей толщиной от 50 до 60 мм - EI 30,
для конструкций из панелей толщиной от 80 до 100 мм - EI90,
для конструкций из панелей толщиной от 120 мм - EI 150.
Класс пожарной опасности K0(45) по ГОСТ 30403-96

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы испытаний № K04342-ТР, № K04343-ТР, № K04344-ТР от 08.05.2013 г., № K04620-ТР от 26.08.2013 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) "Пожполитест" АНО по сертификации "Электросерт", ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Акт о результатах анализа состояния производства № 4539-39/1-ао от 24.01.2013 г. ОС "Пожполисерт" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ТРПБ.RU.ПБ.05 от 25.08.2010 г. Схема сертификации 4с.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.10.2013 по 12.05.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

 А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

 И.И. Далбинш